

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

Con la presente dichiariamo che i prodotti sono conformi e che rispettano tutte le caratteristiche tecniche e i requisiti richiesti dalle normative armonizzate. Il fascicolo tecnico è conservato presso gli uffici della nostra azienda:

With the present document document we declare that items are complying guideline and that are following all technical features and requirements of harmonized standards. The technical file is stored in the office of our company:

ARNOCANALI SpA

Via Giuseppe Di Vittorio, 34/36 - 50067 Rignano sull'Arno - Firenze (I)

Oggetto Object	Gruppo manometrico elettronico Digital manifold gauge set
Linea Line	Klima Tool
Articolo Article	NEMDIG
Per gas For gas	R11, R12, R13, R14, R21, R22, R23, R32, R41, R114, R115, R123, R 124, R134A, R176, R218, R245CA, R290, R401A, R401B, R401C, R402B, R403A, R403B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R408A, R409A, R410A, R410B, R411B, R412A, R413A, R414A, R416A, R417A, R420A, R421A, R422A, R422B, R422D, R423, R424A, R434A, R437A, R438A, R501, R502, R503, R504, R507, R600, R600A, R601, R601A, R718, R1234yf
Lettura Temperatura Temperature reading	°F, °C
Lettura pressione/vuoto Pressure/Empty reading	MPA, KPA, BAR, PSI
Precisione di rilevamento Accuracy of detection	1%
Pressione d'esercizio Working pressure	-0.1~4.2 Mpa
Scala temperatura refrigerante Scala temperatura refrigerante	-55~125°C
Precisione rilevamento temperatura Temperature detection precision	± 0,5°C (10~85°C)
Attacchi Attacks	Conici maschio 1/4" SAE 1/4 "SAE Male Connectors
Schermo Display	LCD retroilluminato Backlit LCD
Batterie Batteries	N.4 batterie AA = 120 ore di lavoro continuo N.4 AA batteries = 120 hours of continuous work
Caratteristiche Caratteristiche	Indicatore di batteria scarica. Low battery indicator. Visualizza pressione, temperatura di saturazione al sensore, temperatura di surriscaldamento/sottoraffreddamento. Displays pressure, saturation temperature on the sensor, overheating / subcooling temperature.

Kit in dotazione Kit supplied	N. 2 sonde temperatura con pinza N. 2 temperature probes with clamp N. 1 tubo giallo lunghezza 1000 mm attacco 1/4" SAE N. 1 yellow pipe length 1000 mm 1/4 "SAE connection N. 1 tubo rosso lunghezza 1000 mm attacco 1/4" SAE N. 1 red tube length 1000 mm 1/4 "SAE connection N. 1 tubo blu lunghezza 1000 mm attacco 1/4" SAE N. 1 blue tube length 1000 mm 1/4 "SAE connection N. 2 Adattatori M1/4" SAE - F5/16 (con rubinetto) N. 2 Adapters M1 / 4 "SAE - F5 / 16 (with tap) N.1 Valigetta in plastica ABS N.1 Plastic ABS case
Marchatura CE CE marking	Conforme alla direttiva B.T. 2014/35/CE, EMC 2014/30/UE The line complied to B.T. 2014/35/CE, EMC 2014/30/EU
Anno di apposizione marcature Year of affixing marks	CE (2010)
Direttiva RoHS2 RoHS2 standard	Conforme alla direttiva 2011/65/CE The line complied to 2011/65/CE
Norme di riferimento Norms reference	EN55022:2010, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008, EN55024:210

Rignano sull'Arno, 23 Maggio 2016

Arnocanali SpA
Responsabile di Laboratorio
Ing. Lorenzo Toncelli

